

## Arbeitshilfe: Maßnahmen bei Freisetzung von Brandrauch

| Maßnahme(n)   | Erfüllt | Nicht erfüllt |
|---|---------|---------------|
| Wurde der geforderte anlagentechnische Brandschutz zur Branderkennung (Brandmeldeanlagen, Rauchmelder, u.s.w.) und Brandableitung (Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, u.s.w.) entsprechend dem Stand der Technik installiert? |         |               |
| Ist sichergestellt, dass der geforderte anlagentechnische Brandschutz zur Branderkennung und Brandableitung (Rauch- und Wärmeabzugsanlagen) ständig in betriebsbereitem Zustand verfügbar ist?                            |         |               |
| Gibt es eine interne Planung, wie während bzw. nach Brandfällen zu verfahren ist?   |         |               |
| Gibt es einen internen Krisenstab zur Bewältigung von Brandfolgen?  |         |               |
| Sind für diesen Krisenstab die erforderlichen fachkundigen Personen benannt und in die jeweiligen Aufgaben eingewiesen?   |         |               |
| Ist gesichert, dass die erforderlichen Sofortmaßnahmen auch dann durchgeführt werden können, wenn die fachkundigen Personen nicht direkt anwesend sein können?  |         |               |
|   |         |               |
|   |         |               |
|   |         |               |
| Zusammenfassung:  |         |               |